

AMEV-Testat für zertifizierte BACnet-Geräte

1. Folgendes BACnet-Gerät ist zertifiziert nach DIN EN ISO 16484-5:

Anbieter	SE-Elektronic GmbH		
Produkt Name	BACnet Building Controller E-DDC M7		
Produkt Modell Nr.	E-DDC FG11, E-DDC FG11M, E-DDC FG11M V1, E-DDC FG12, E-DDC FG12 V1, E-DDC FG13, E-DDC FG13M, E-DDC FG13M V1, E-DDC 12, E-DDC 13, E-DDC 13M, E-DDC 2.5		
Standard-Geräteprofil	B-BC	BACnet Protokoll Vers. / Rev.	1.15
Firmware Revision	03.08.32		

Netzwerkprotokolle	<input checked="" type="checkbox"/> BACnet IP (Annex J)	<input type="checkbox"/> BACnet over LonTalk
	<input checked="" type="checkbox"/> BACnet MS/TP master	<input type="checkbox"/> BACnet MS/TP slave
	<input checked="" type="checkbox"/> MS/TP baud rates: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200	
	<input type="checkbox"/>	
Stat. Geräteeinbindung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja (nur bei MS/TP)	
Vernetzungsoptionen	<input checked="" type="checkbox"/> BBMD	<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung durch ext. Gerät
	<input checked="" type="checkbox"/> Router, Medium: BACnet/IP, BACnet MS/TP	
Zeichensatz	<input checked="" type="checkbox"/> UTF-8	
Meldeoptionen	<input checked="" type="checkbox"/> Intrinsic Reporting	<input checked="" type="checkbox"/> Algorithmic Reporting

2. Das Gerät unterstützt die BACnet-Funktionen gemäß AMEV-Profil:

<input type="checkbox"/>	AMEV-Profil AS-A (Automationsstation mit Basisausstattung)	Stand:
<input checked="" type="checkbox"/>	AMEV-Profil AS-B (Automationsstation mit erweiterter Ausstattung)	Stand: AMEV BACnet 2017
<input type="checkbox"/>	AMEV-Profil	Stand:

3. Grundlagen für das AMEV-Testat:

<input checked="" type="checkbox"/>	Testbericht des Testlabor MBS GmbH vom 10.04.2024 Nr. VG 2023_1017399
<input checked="" type="checkbox"/>	AMEV-Empfehlung BACnet 2017 Stand: 01.08.2017 (siehe www.amev-online.de)

4. Das AMEV-Testat gilt nur in Verbindung mit folgendem Zertifikat:

<input checked="" type="checkbox"/>	Zertifikat Nr. BTL-31414 (siehe http://www.bacnetinternational.net/btl)
-------------------------------------	---

Köln, 24.11.2025

Dipl. Ing. (FH) Eike Hinck
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Ottoplatz 1
50679 Köln
Tel.: +49 221 – 221 23435
Email: Eike.Hinck@stadt-koeln.de

.....
(AMEV Obmann BACnet)

WSP
CERT
Dr.-Ing. Frank Bitter
Kapuzinerweg 7
70374 Stuttgart
Germany
(BACnet-Zertifizierungsstelle)